СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01614/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" (ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ"). Место нахождения и адрес юридического лица: 352586, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. ВИШНЕВАЯ, Д.35. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1082342000377. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2342018036. Телефон (86192)6-23-23, адрес электронной почты: kubangips@knauf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ" (ООО "КНАУФ ГИПС КУБАНЬ"). Место нахождения и адрес юридического лица: 352586, РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Р-Н МОСТОВСКИЙ, ПГТ ПСЕБАЙ, УЛ. ВИШНЕВАЯ, Д.35. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1082342000377. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2342018036.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Гипсовые строительные плиты тип DFH3IR - Плиты гипсовые строительные влагостойкие, повышенной прочности и твёрдости поверхности, заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени, выпускаемых по ГОСТ 32614-2012 «Плиты гипсовые строительные. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6809 11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 12909/РС выдан 13.07.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства № 5448-АПИ/3 от 22.09.2025 Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Условия хранения: в крытых сухих помещениях раздельно по типам и размерам. Срок годности не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с** 14.07.2026 **по** 13.07.2031

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Литвинов Вячеслав Алексеевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Шитиков В.Ю. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))