СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00503** 35219

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии обработки древесины» (ООО «СТОД»). ОГРН: 1057811913686, ИНН 7840322535. Юридический адрес: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 14, литер А, помещение120-Н офис 314. Фактический адрес: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 14, литер А, помещение120-Н офис 314
Телефон: +7 (812) 571-61-64; e-mail: info@mltlvl.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Филиал ООО «СТОД» в Торжокском районе Тверской области – Завод «Талион Арбор». Адрес филиала (места осуществления деятельности по изготовлению продукции): 172011, Россия, Тверская область, Торжокский район, с/п Борисцевское, д. Семёновское, д. 62-в.
Телефон: +7 (920) 152-00-13; e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория». Адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615. ОГРН: 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плиты древесные с ориентированной стружкой типов ОСП-1, ОСП-2, ОСП-3, ОСП-4 (OSB) толщиной не менее 6 мм, длиной и шириной не менее 1200 мм, выпускаемые по ГОСТ 32567-2013. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п.7, Метод 11);
ГОСТ 30402-96;
ГОСТ 12.1.044-89 (п.п. 4.18, 4.20).
(См. приложение - бланк № 008509)

код ОКПД2
16.21.13.000
код ТН ВЭД
-

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПИ2024/05-21/2-ЛС от 21.05.2024 г. Испытательная Лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория Стандартов», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022.
Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 32567-2013 «Плиты с ориентированной стружкой. Технические условия», сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 № 23.0661.026 от 30.06.2023 г., выдан ОССМ АС «Русский Регистр», номер записи в РАЛ: РОСС.RU.0001.21ГА45 от 29.09.2015.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.05.2024 по 20.05.2027

М.П.

Руководитель
(Заместитель руководителя органа по сертификации) — **Михайлов Б. В.**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — **Винник Р.В.**
(подпись, инициалы, фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2022г., "В", Зак. №СП-233.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00503** 008509

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	**Наименование национального стандарта или свода правил**	**Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил**
ГОСТ 30244-94 (п.7, Метод II)	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - **сильногорючие (Г4)**
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – **легковоспламеняемые (В3)**
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с **высокой** дымообразующей способностью **(Д3)**
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – **высокоопасные (Т3)**

М.П. НСОПБ

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Михайлов Б. В.**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Винник Р. В.**

АС «Опцион», Москва, 2021 г., «В», ТЗ № 222